Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA 00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 2137/25

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano	**Codice campione:**	2137/25
Campionatore:	Cliente	**Data di prelievo:**	16/12/2025
Località e punto di prelievo:	***Marone - via Gandane (007)***		
Condizioni ambientali:	pioggia	**Metodo di campionamento:**	ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	16/12/2025		
Data di inizio analisi:	16/12/2025	**Data di fine analisi:**	19/12/2025

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,7	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C	361	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 3	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Microrganismi vitali a 22°C	< 1	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	n.a.	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,8	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 22/12/2025

il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA
00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 2141/25

Descrizione del campione:		acqua destinata al consumo umano		**Codice campione:**	2141/25
Campionatore:	Cliente			**Data di prelievo:**	16/12/2025
Località e punto di prelievo:		***Marone - Vello (005)***			
Condizioni ambientali:	pioggia		**Metodo di campionamento:**		ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:		16/12/2025			
Data di inizio analisi:	16/12/2025		**Data di fine analisi:**	19/12/2025	

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*		*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,7	/	6,5 < pH < 9,5		unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C	365	/	2500		µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 3	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50		mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Microrganismi vitali a 22°C	numero stimato 3	/	senza variazioni anomale		UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	da < 1 a 9	1
Batteri coliformi	< 1	/	0		UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/		UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/		UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,7	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/			/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/			/	/	/	/

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 22/12/2025

il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 2138/25

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano	**Codice campione:**	2138/25
Campionatore:	Cliente	**Data di prelievo:**	16/12/2025
Località e punto di prelievo:	***Marone - Collepiano (004)***		
Condizioni ambientali:	pioggia	**Metodo di campionamento:**	ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	16/12/2025		
Data di inizio analisi:	16/12/2025	**Data di fine analisi:**	24/12/2025

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,7	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C (*)	533	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 4	/
Cloriti (^)	0,11	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	± 0,02	0,1
Clorati (^)	< 0,10	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	n.a.	0,1
Cloruri (*)	1	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93753	/	/
Solfati (*)	69	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93751	/	/
Azoto nitrico (*)	< 0,1	50	/	mg/l	Metodo Hanna 93766	/	/
Azoto nitroso (*)	< 0,01	0,50	/	mg/l	Metodo Hanna 96783	/	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Alluminio (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Hanna 93712	/	/
Ferro (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Merck 14549	/	/
Cadmio (*)	< 0,5	5,0	/	µg/l	Metodo Merck 01745	/	/
Cromo (*)	< 1	50	/	µg/l	Metodo Hanna 96781	/	/
Piombo (*)	< 1	10	/	µg/l	Metodo Merck 09717	/	/
Arsenico (^)	< 1	10	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	1
Uranio (^)	< 3	30	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	3
Epicloridrina (^)	< 0,10	0,10	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Acrilammide (^)	< 0,03	0,10	/	µg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001	n.a.	0,03
Cloruro di vinile (^)	< 0,10	0,50	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Somma di PFAS (^)	< 0,001	0,10	/	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052 + ISO 21675:2019	n.a.	/
Microrganismi vitali a 22°C	< 1	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	n.a.	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,3	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

00769

Rapporto di Prova n° 2138/25

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

^ = prova affidata al Laboratorio accreditato n° 0060

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 07/01/2026

il Responsabile del Laboratorio
dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 2139/25

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano	**Codice campione:**	2139/25
Campionatore:	Cliente	**Data di prelievo:**	16/12/2025
Località e punto di prelievo:	***Marone - Monte Marone (006)***		
Condizioni ambientali:	pioggia	**Metodo di campionamento:**	ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	16/12/2025		
Data di inizio analisi:	16/12/2025	**Data di fine analisi:**	24/12/2025

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,9	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C (*)	385	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 4	/
Cloriti (^)	0,31	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	± 0,06	0,1
Clorati (^)	0,17	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	± 0,06	0,1
Cloruri (*)	1	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93753	/	/
Solfati (*)	7	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93751	/	/
Azoto nitrico (*)	< 0,1	50	/	mg/l	Metodo Hanna 93766	/	/
Azoto nitroso (*)	< 0,01	0,50	/	mg/l	Metodo Hanna 96783	/	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Alluminio (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Hanna 93712	/	/
Ferro (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Merck 14549	/	/
Cadmio (*)	< 0,5	5,0	/	µg/l	Metodo Merck 01745	/	/
Cromo (*)	< 1	50	/	µg/l	Metodo Hanna 96781	/	/
Piombo (*)	< 1	10	/	µg/l	Metodo Merck 09717	/	/
Arsenico (^)	< 1	10	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	1
Uranio (^)	< 3	30	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	3
Epicloridrina (^)	< 0,10	0,10	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Acrilammide (^)	< 0,03	0,10	/	µg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001	n.a.	0,03
Acidi aloacetici (^)	< 5	60	/	µg/l	MPI 04280 CH Rev. 0 2021	n.a.	5
Cloruro di vinile (^)	< 0,10	0,50	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Trialometani (^)	0,1	30	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	± 0,1	0,1
Somma di PFAS (^)	< 0,001	0,10	/	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052 + ISO 21675:2019	n.a.	/
Microrganismi vitali a 22°C	< 1	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	n.a.	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	2,7	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

00769

Rapporto di Prova n° 2139/25

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

^ = prova affidata al Laboratorio accreditato n° 0060

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 07/01/2026

il Responsabile del Laboratorio
dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 2140/25

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano	**Codice campione:**	2140/25
Campionatore:	Cliente	**Data di prelievo:**	16/12/2025
Località e punto di prelievo:	***Marone - via Roma (001)***		
Condizioni ambientali:	pioggia	**Metodo di campionamento:**	ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	16/12/2025		
Data di inizio analisi:	16/12/2025	**Data di fine analisi:**	24/12/2025

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,7	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C (*)	364	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 4	/
Cloriti (^)	0,12	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	± 0,02	0,1
Clorati (^)	< 0,10	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	n.a.	0,1
Cloruri (*)	2	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93753	/	/
Solfati (*)	17	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93751	/	/
Azoto nitrico (*)	0,2	50	/	mg/l	Metodo Hanna 93766	/	/
Azoto nitroso (*)	< 0,01	0,50	/	mg/l	Metodo Hanna 96783	/	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Alluminio (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Hanna 93712	/	/
Ferro (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Merck 14549	/	/
Cadmio (*)	< 0,5	5,0	/	µg/l	Metodo Merck 01745	/	/
Cromo (*)	< 1	50	/	µg/l	Metodo Hanna 96781	/	/
Piombo (*)	< 1	10	/	µg/l	Metodo Merck 09717	/	/
Arsenico (^)	< 1	10	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	1
Uranio (^)	< 3	30	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	3
Epicloridrina (^)	< 0,10	0,10	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Acrilammide (^)	< 0,03	0,10	/	µg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001	n.a.	0,03
Cloruro di vinile (^)	< 0,10	0,50	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Somma di PFAS (^)	< 0,001	0,10	/	µg/l	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052 + ISO 21675:2019	n.a.	/
Microrganismi vitali a 22°C	numero stimato 3	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	da < 1 a 9	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,7	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

00769

Rapporto di Prova n° 2140/25

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

^ = prova affidata al Laboratorio accreditato n° 0060

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 07/01/2026

il Responsabile del Laboratorio
dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Rapporto di prova n° **25LA81428** del **07/01/2026**

Spettabile:
ECOLOGIA SEBINA SRL
VIA MARCONI, 97
24065 LOVERE (BG)

Dati del campione forniti dal committente

Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**

Relativo a: **Sebino Servizi Srl - Marone - Via Roma - Fontana pubblica**
Identif. camp. cliente: **2140/25**
Luogo di prelievo: **Marone (BS)**
Note / Ulteriori dati del campione: **Prelievo del 16/12/2025**

N° di accettazione: **25LA81428**
Data di presentazione: **16/12/2025**
Data inizio prove: **16/12/2025**
Data fine prove: **24/12/2025**

Dati di campionamento forniti dal committente

Campionato da: **Sebino Servizi Srl**
Presentato da: **Committente**
Contenuto in: **Bottiglia di vetro, Provetta di plastica, Vial**
Met. Campionamento: **(°)**

Aspetto: **Limpido, incolore, inodore**
Analisi richieste: **Come sotto riportato**

Risultati analitici

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
Cloriti (ClO_2) *EPA 300.0 1993 part B*	mg/l	**0,12**	±0,02	0,70
Clorati (ClO_3) *EPA 300.0 1993 part B*	mg/l	**< 0,10**		0,70
Arsenico (As) *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/l	**< 1**		10
Uranio (U) *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/l	**< 3**		30
Acrilammide *Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001*	µg/l	**< 0,03**		0,10
Epicloridrina *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,10**		0,10
ALTRI COMPOSTI ORGANOALOGENATI				
Cloruro di vinile *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,10**		0,50
SOSTANZE PER e POLIFLUOROALCHILICHE				
Acido perfluorobutanoico (PFBA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoropentanoico (PFPeA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroottanoico (PFOA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
Acido perfluorononanoico (PFNA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorodecanoico (PFDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorododecanoico (PFDoA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorononansolfonico (PFNS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido dimerico esafluoropropilossido (GenX) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 4:2 fluorotelomero solfonico (4:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 8:2 fluorotelomero solfonico (8:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N2 (ADV-N2) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N3 (ADV-N3) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N4 (ADV-N4) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

segue Rapporto di prova n° **25LA81428** del **07/01/2026**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
MFS-N5 (ADV-N5) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-M3 (ADV-M3) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-M4 (ADV-M4) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS)	µg/l	**< 0,001**		0,02
Somma di PFAS	µg/l	**< 0,001**		0,10

Clorati (ClO_3): la determinazione in cromatografia ionica può essere interferita dalla presenza di Bromuri. Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
Uranio (U): Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
SOSTANZE PER e POLIFLUOROALCHILICHE: i risultati dei composti comprendono anche i rispettivi isomeri lineari e ramificati.
Acido perfluorobutanoico (PFBA): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 11/08/2015 prot. 0024565)
Acido perfluoroottanoico (PFOA): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 16/01/2014 prot. 001584)
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 11/08/2015 prot. 0024565)
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,03 µg/l (Parere del 16/01/2014 prot. 001584)
Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS): Per «somma di 4 PFAS» si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesansolfonico (PFHxS). Si tratta di un sottoinsieme di sostanze incluse nel parametro "Somma di PFAS". Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
Somma di PFAS: Somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche di cui all'allegato III, Parte B, punto 3, del D.Lvo del 19/06/2025 n.102. Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.

Limiti:
D.Lvo 23/02/2023 n. 18 e s.m.i.

Referente del laboratorio chimico

Dott. Nicolò Grossi
Ordine Interprov. dei Chimici
e Fisici Lombardia
n. 4001

Documento con firma digitale del responsabile del laboratorio ai sensi della normativa vigente.

La direzione tecnica dei laboratori è a cura del dott. Liberale Formentini iscritto all'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Brescia al n° 118

Parametri chimici: il dato di incertezza, qualora riportato, si riferisce all'incertezza (U) calcolata considerando un livello di probabilità del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura k=2. Per le determinazioni di residui/tracce che prevedono procedure di pretrattamento, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente; gli esiti analitici, se non diversamente indicato, non sono corretti per il fattore di recupero.
Parametri microbiologici: il dato di incertezza, qualora riportato, si riferisce all'incertezza composta calcolata come scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, moltiplicata per il fattore di copertura k=2, considerando il livello di probabilità del 95%, in accordo alla norma ISO 19036 o all'intervallo di confidenza calcolato a un livello di probabilità del 95%.
Per le prove microbiologiche quantitative i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2024 per gli alimenti e ISO 8199:2018 per le acque.
Per la matrice Acqua: <1 o <100 UFC/volume analizzato indica l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).

(*): Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°): Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge D. Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Il laboratorio declina la responsabilità relativa ai dati del campione forniti dal committente. Qualora il campionamento non sia eseguito da Indam i risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in un unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ex DGR 266/2010 della Regione Lombardia n° prog. 030017302004.
Laboratorio iscritto con Decreto del Ministero per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica nell'Albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati di cui all'art. 4 legge 46/82.

Fine del rapporto di prova

Indam Laboratori S.r.l.
(Groupe Carso) - Società unipersonale

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

00060

Rapporto di prova n° **25LA81429** del **07/01/2026**

Spettabile:
ECOLOGIA SEBINA SRL
VIA MARCONI, 97
24065 LOVERE (BG)

Dati del campione forniti dal committente

Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**

Relativo a: **Sebino Servizi Srl - Marone - Collepiano - Fontana pubblica**
Identif. camp. cliente: **2138/25**
Luogo di prelievo: **Marone (BS)**
Note / Ulteriori dati del campione: **Prelievo del 16/12/2025**

N° di accettazione: **25LA81429**
Data di presentazione: **16/12/2025**
Data inizio prove: **16/12/2025**
Data fine prove: **24/12/2025**

Dati di campionamento forniti dal committente

Campionato da: **Sebino Servizi Srl**
Presentato da: **Committente**
Contenuto in: **Bottiglia di vetro, Provetta di plastica, Vial**
Met. Campionamento: **(°)**

Aspetto: **Limpido, incolore, inodore**
Analisi richieste: **Come sotto riportato**

Risultati analitici

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
Cloriti (ClO_2) *EPA 300.0 1993 part B*	mg/l	**0,11**	±0,02	0,70
Clorati (ClO_3) *EPA 300.0 1993 part B*	mg/l	**< 0,10**		0,70
Arsenico (As) *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/l	**< 1**		10
Uranio (U) *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/l	**< 3**		30
Acrilammide *Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001*	µg/l	**< 0,03**		0,10
Epicloridrina *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,10**		0,10
ALTRI COMPOSTI ORGANOALOGENATI				
Cloruro di vinile *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,10**		0,50
SOSTANZE PER e POLIFLUOROALCHILICHE				
Acido perfluorobutanoico (PFBA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoropentanoico (PFPeA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroottanoico (PFOA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
Acido perfluorononanoico (PFNA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorodecanoico (PFDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorododecanoico (PFDoA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorononansolfonico (PFNS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido dimerico esafluoropropilossido (GenX) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 4:2 fluorotelomero solfonico (4:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 8:2 fluorotelomero solfonico (8:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N2 (ADV-N2) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N3 (ADV-N3) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N4 (ADV-N4) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

segue Rapporto di prova n° **25LA81429** del **07/01/2026**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
MFS-N5 (ADV-N5) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-M3 (ADV-M3) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-M4 (ADV-M4) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS)	µg/l	**< 0,001**		0,02
Somma di PFAS	µg/l	**< 0,001**		0,10

Clorati (ClO_3): la determinazione in cromatografia ionica può essere interferita dalla presenza di Bromuri. Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
Uranio (U): Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
SOSTANZE PER e POLIFLUOROALCHILICHE: i risultati dei composti comprendono anche i rispettivi isomeri lineari e ramificati.
Acido perfluorobutanoico (PFBA): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 11/08/2015 prot. 0024565)
Acido perfluoroottanoico (PFOA): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 16/01/2014 prot. 001584)
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 11/08/2015 prot. 0024565)
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,03 µg/l (Parere del 16/01/2014 prot. 001584)
Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS): Per «somma di 4 PFAS» si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesansolfonico (PFHxS). Si tratta di un sottoinsieme di sostanze incluse nel parametro "Somma di PFAS". Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
Somma di PFAS: Somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche di cui all'allegato III, Parte B, punto 3, del D.Lvo del 19/06/2025 n.102. Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.

Limiti:
D.Lvo 23/02/2023 n. 18 e s.m.i.

Referente del laboratorio chimico

Dott. Nicolò Grossi
Ordine Interprov. dei Chimici
e Fisici Lombardia
n. 4001

Documento con firma digitale del responsabile del laboratorio ai sensi della normativa vigente.

La direzione tecnica dei laboratori è a cura del dott. Liberale Formentini iscritto all'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Brescia al n° 118

Parametri chimici: il dato di incertezza, qualora riportato, si riferisce all'incertezza (U) calcolata considerando un livello di probabilità del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura k=2. Per le determinazioni di residui/tracce che prevedono procedure di pretrattamento, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente; gli esiti analitici, se non diversamente indicato, non sono corretti per il fattore di recupero.
Parametri microbiologici: il dato di incertezza, qualora riportato, si riferisce all'incertezza composta calcolata come scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, moltiplicata per il fattore di copertura k=2, considerando il livello di probabilità del 95%, in accordo alla norma ISO 19036 o all'intervallo di confidenza calcolato a un livello di probabilità del 95%.
Per le prove microbiologiche quantitative i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2024 per gli alimenti e ISO 8199:2018 per le acque.
Per la matrice Acqua: <1 o <100 UFC/volume analizzato indica l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).

(*): Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°): Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge D. Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Il laboratorio declina la responsabilità relativa ai dati del campione forniti dal committente. Qualora il campionamento non sia eseguito da Indam i risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in un unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ex DGR 266/2010 della Regione Lombardia n° prog. 030017302004.
Laboratorio iscritto con Decreto del Ministero per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica nell'Albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati di cui all'art. 4 legge 46/82.

Fine del rapporto di prova

Indam Laboratori S.r.l.
(Groupe Carso) - Società unipersonale

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

00060

Rapporto di prova n° **25LA81430** del **07/01/2026**

Spettabile:
ECOLOGIA SEBINA SRL
VIA MARCONI, 97
24065 LOVERE (BG)

Dati del campione forniti dal committente

Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**

Relativo a: **Sebino Servizi Srl - Marone - Monte Marone - Fontana pubblica**
Identif. camp. cliente: **2139/25**
Luogo di prelievo: **Marone (BS)**
Note / Ulteriori dati del campione: **Prelievo del 16/12/2025**

N° di accettazione: **25LA81430**
Data di presentazione: **16/12/2025**
Data inizio prove: **16/12/2025**
Data fine prove: **24/12/2025**

Dati di campionamento forniti dal committente

Campionato da: **Sebino Servizi Srl**
Presentato da: **Committente**
Contenuto in: **Bottiglia di vetro, Provetta di plastica, Vial**
Met. Campionamento: **(°)**

Aspetto: **Limpido, incolore, inodore**
Analisi richieste: **Come sotto riportato**

Risultati analitici

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
Cloriti (ClO_2) *EPA 300.0 1993 part B*	mg/l	**0,31**	±0,06	0,70
Clorati (ClO_3) *EPA 300.0 1993 part B*	mg/l	**0,17**	±0,06	0,70
Arsenico (As) *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/l	**< 1**		10
Uranio (U) *UNI EN ISO 17294-2:2023*	µg/l	**< 3**		30
Acrilammide *Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001*	µg/l	**< 0,03**		0,10
Epicloridrina *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,10**		0,10
ACIDI ALOACETICI (HAAs)				
Acido monocloroacetico *MPI 04280 CH Rev. 0 2021*	µg/l	**< 5**		
Acido dicloroacetico *MPI 04280 CH Rev. 0 2021*	µg/l	**< 5**		
Acido tricloroacetico *MPI 04280 CH Rev. 0 2021*	µg/l	**< 5**		
Acido monobromoacetico *MPI 04280 CH Rev. 0 2021*	µg/l	**< 5**		
Acido dibromoacetico *MPI 04280 CH Rev. 0 2021*	µg/l	**< 5**		
Sommatoria ACIDI ALOACETICI (HAAs)	µg/l	**< 5**		60
TRIALOMETANI				

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
Cloroformio *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**0,1**	±0,1	
Bromoformio *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,1**		
Bromodiclorometano *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,1**		
Dibromoclorometano *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,1**		
Sommatoria Trialometani	µg/l	**0,1**	±0,1	30
ALTRI COMPOSTI ORGANOALOGENATI				
Cloruro di vinile *EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018*	µg/l	**< 0,10**		0,50
SOSTANZE PER e POLIFLUOROALCHILICHE				
Acido perfluorobutanoico (PFBA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoropentanoico (PFPeA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroottanoico (PFOA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorononanoico (PFNA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorodecanoico (PFDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorododecanoico (PFDoA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorononansolfonico (PFNS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limite
Acido perfluorodecansolfonico (PFDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido dimerico esafluoropropilossido (GenX) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico (ADONA) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 4:2 fluorotelomero solfonico (4:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
Acido 8:2 fluorotelomero solfonico (8:2 FTS) *Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N2 (ADV-N2) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N3 (ADV-N3) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N4 (ADV-N4) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-N5 (ADV-N5) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-M3 (ADV-M3) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
MFS-M4 (ADV-M4) cloro-perfluoropolietere carbossilato *ISO 21675:2019*	µg/l	**< 0,001**		
Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS)	µg/l	**< 0,001**		0,02
Somma di PFAS	µg/l	**< 0,001**		0,10

Clorati (ClO_3): la determinazione in cromatografia ionica può essere interferita dalla presenza di Bromuri. Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
Uranio (U): Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
Sommatoria ACIDI ALOACETICI (HAAs): Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
SOSTANZE PER e POLIFLUOROALCHILICHE: i risultati dei composti comprendono anche i rispettivi isomeri lineari e ramificati.
Acido perfluorobutanoico (PFBA): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 11/08/2015 prot. 0024565)
Acido perfluoroottanoico (PFOA): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 16/01/2014 prot. 001584)
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,5 µg/l (Parere del 11/08/2015 prot. 0024565)
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS): limite di performance (obiettivo) indicato dall'Istituto Superiore di Sanità: 0,03 µg/l (Parere del 16/01/2014 prot. 001584)
Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS): Per «somma di 4 PFAS» si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesansolfonico (PFHxS). Si tratta di un sottoinsieme di sostanze incluse nel parametro "Somma di PFAS". Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.
Somma di PFAS: Somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche di cui all'allegato III, Parte B, punto 3, del D.Lvo del 19/06/2025 n.102. Il valore di parametro dovrà essere soddisfatto entro il 13 gennaio 2026.

Limiti:
D.Lvo 23/02/2023 n. 18 e s.m.i.

*Laboratorio con sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015** da **TÜV Rheinland Italia**. Certificato n° 39000920506*

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364

Referente del laboratorio chimico

Dott. Nicolò Grossi
Ordine Interprov. dei Chimici
e Fisici Lombardia
n. 4001

Documento con firma digitale del responsabile del laboratorio ai sensi della normativa vigente.

La direzione tecnica dei laboratori è a cura del dott. Liberale Formentini iscritto all'Ordine dei Chimici e Fisici della Provincia di Brescia al n° 118

Parametri chimici: il dato di incertezza, qualora riportato, si riferisce all'incertezza (U) calcolata considerando un livello di probabilità del 95% che corrisponde ad un fattore di copertura k=2. Per le determinazioni di residui/tracce che prevedono procedure di pretrattamento, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente; gli esiti analitici, se non diversamente indicato, non sono corretti per il fattore di recupero.
Parametri microbiologici: il dato di incertezza, qualora riportato, si riferisce all'incertezza composta calcolata come scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio, moltiplicata per il fattore di copertura k=2, considerando il livello di probabilità del 95%, in accordo alla norma ISO 19036 o all'intervallo di confidenza calcolato a un livello di probabilità del 95%.
Per le prove microbiologiche quantitative i risultati sono emessi in accordo a quanto previsto dalle norme ISO 7218:2024 per gli alimenti e ISO 8199:2018 per le acque.
Per la matrice Acqua: <1 o <100 UFC/volume analizzato indica l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).

(*): Le prove contrassegnate con l'asterisco non rientrano nell'accreditamento rilasciato a questo laboratorio da Accredia - l'Ente Italiano di Accreditamento.
(°): Il campionamento non eseguito da personale tecnico INDAM non è oggetto di accreditamento.

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge D. Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e alle determinazioni richieste dal committente. Il laboratorio declina la responsabilità relativa ai dati del campione forniti dal committente. Qualora il campionamento non sia eseguito da Indam i risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Eventuali controcampioni devono essere stati identificati dal laboratorio e dal committente. Il rapporto di prova viene emesso in un unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque.

Laboratorio iscritto nel Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ex DGR 266/2010 della Regione Lombardia n° prog. 030017302004.
Laboratorio iscritto con Decreto del Ministero per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica nell'Albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati di cui all'art. 4 legge 46/82.

Fine del rapporto di prova

Via Redipuglia 33/39
25030 Castel Mella (BS)
+39 030 2585203
info@indam.it
www.indam.it

Capitale sociale 100.000 € i.v.
C.F. / P. IVA 03379190980
r.e.a. n. 529364