Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA 00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 741/26

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano			**Codice campione:**	741/26
Campionatore:	Cliente			**Data di prelievo:**	20/05/2026
Località e punto di prelievo:	***Marone - via Roma (001)***				
Condizioni ambientali:	cielo sereno		**Metodo di campionamento:**		ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	20/05/2026				
Data di inizio analisi:	20/05/2026	**Data di fine analisi:**	05/06/2026		

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,9	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C (*)	324	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 3	/
Cloriti (^)	0,20	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	± 0,04	0,1
Clorati (^)	< 0,10	0,70	/	mg/l	EPA 300.0 1993 part B	n.a.	0,1
Cloruri (*)	< 1	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93753	/	/
Solfati (*)	8	/	250	mg/l	Metodo Hanna 93751	/	/
Azoto nitrico (*)	0,2	50	/	mg/l	Metodo Hanna 93766	/	/
Azoto nitroso (*)	< 0,01	0,50	/	mg/l	Metodo Hanna 96783	/	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Alluminio (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Hanna 93712	/	/
Ferro (*)	< 10	/	200	µg/l	Metodo Merck 14549	/	/
Cadmio (*)	< 0,5	5,0	/	µg/l	Metodo Merck 01745	/	/
Cromo (*)	< 1	50	/	µg/l	Metodo Hanna 96781	/	/
Piombo (*)	< 1	10	/	µg/l	Metodo Merck 09717	/	/
Arsenico (^)	< 1	10	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	1
Uranio (^)	< 3	30	/	µg/l	UNI EN ISO 17294-2:2023	n.a.	3
Epicloridrina (^)	< 0,10	0,10	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Acrilammide (^)	< 0,03	0,10	/	µg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001	n.a.	0,03
Cloruro di vinile (^)	< 0,10	0,50	/	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	n.a.	0,10
Microrganismi vitali a 22°C	< 1	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	n.a.	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,7	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA
00769

Rapporto di Prova n° 741/26

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

^ = prova affidata al Laboratorio accreditato n° 0060

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 08/06/2026

LABORATORIO ECOLOGIA SEBINA Dott. Marco Caso

il Responsabile del Laboratorio
dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA
00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 742/26

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano	**Codice campione:**	742/26
Campionatore:	Cliente	**Data di prelievo:**	20/05/2026
Località e punto di prelievo:	***Marone - Collepiano (004)***		
Condizioni ambientali:	cielo sereno	**Metodo di campionamento:**	ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	20/05/2026		
Data di inizio analisi:	20/05/2026	**Data di fine analisi:**	23/05/2026

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,7	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C	532	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 4	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Microrganismi vitali a 22°C	presenti < 3	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	n.a.	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	3,1	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 25/05/2026

il Responsabile del Laboratorio
dott. Marco Casa

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA
00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 743/26

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano	**Codice campione:**	743/26
Campionatore:	Cliente	**Data di prelievo:**	20/05/2026
Località e punto di prelievo:	***Marone - Vello (005)***		
Condizioni ambientali:	cielo sereno	**Metodo di campionamento:**	ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	20/05/2026		
Data di inizio analisi:	20/05/2026	**Data di fine analisi:**	23/05/2026

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,8	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C	334	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 3	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Microrganismi vitali a 22°C	numero stimato 6	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	da 2 a 13	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,7	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 25/05/2026

il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA 00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 744/26

Descrizione del campione:		acqua destinata al consumo umano		**Codice campione:**	744/26
Campionatore:	Cliente			**Data di prelievo:**	20/05/2026
Località e punto di prelievo:		***Marone - Monte Marone (006)***			
Condizioni ambientali:	cielo sereno		**Metodo di campionamento:**		ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:		20/05/2026			
Data di inizio analisi:	20/05/2026		**Data di fine analisi:**	23/05/2026	

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*		*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,9	/	6,5 < pH < 9,5		unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C	390	/	2500		µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 3	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50		mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Microrganismi vitali a 22°C	< 1	/	senza variazioni anomale		UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	n.a.	1
Batteri coliformi	< 1	/	0		UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/		UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/		UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,3	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/			/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/			/	/	/	/

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 25/05/2026

il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova

Ecologia Sebina S.r.l.
LABORATORIO DI ANALISI
sede legale: Via G. Marconi, 97 - 24065 - Lovere (BG)
sede operativa: Via Dossi, 36 - 25050 - Pian Camuno (BS)
tel. 0364/59.90.96 - fax 0364/59.24.83
www.ecologiasebina.com - laboratorio@ecologiasebina.com
Autorizzazione Ministero della Sanità del 16/11/2000

TESTING ACCREDIA
00769

Spett.le
Sebino Servizi S.r.l.
via Roma, 10
25054 Marone (Bs)

Rapporto di Prova n° 745/26

Descrizione del campione:	acqua destinata al consumo umano	**Codice campione:**	745/26
Campionatore:	Cliente	**Data di prelievo:**	20/05/2026
Località e punto di prelievo:	***Marone - via Gandane (007)***		
Condizioni ambientali:	cielo sereno	**Metodo di campionamento:**	ISO 19458: 2006 (*)
Data di ricevimento/accettazione:	20/05/2026		
Data di inizio analisi:	20/05/2026	**Data di fine analisi:**	23/05/2026

Analisi acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.

PARAMETRI	*RISULTATO*	*VALORI LIMITE D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*VALORI GUIDA D.Lgs. n° 18/23 e s.m.i.*	*UNITA' DI MISURA*	*METODO*	*INCERTEZZA* §	*LQ*
pH a 25°C	7,8	/	6,5 < pH < 9,5	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	± 0,1	/
Conducibilità a 20°C	322	/	2500	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	± 3	/
Ammonio	< 0,01	/	0,50	mg/l	UNI ISO 23695: 2023	n.a.	0,01
Microrganismi vitali a 22°C	numero stimato 3	/	senza variazioni anomale	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	da < 1 a 9	1
Batteri coliformi	< 1	/	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Escherichia coli	< 1	0	/	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1: 2017	n.a.	1
Enterococchi intestinali	< 1	0	/	UFC/100ml	ISO 7899-2: 2000	n.a.	1
Torbidità (*)	1,6	/	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	mg/l	Metodo Merck 14794	/	/
Colore (*)	incolore	/		/	/	/	/
Odore (*)	inodore	/		/	/	/	/

Ammonio: metodica utilizzata con reazione cromatica a base di salicilato

Iscrizione n° 030017315001 nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari - Decreto Direzione Generale Sanità del 2 febbraio 2011 n° 893.

Giudizi di conformità:

/

Nel caso di risultati prossimi ai limiti di legge, il valore dell'incertezza non viene preso in considerazione nella formulazione dei giudizi di conformità.

Legenda:

* = prova non accreditata da ACCREDIA

= mancato rispetto del valore limite, □ = mancato rispetto del valore guida

n.d. = non determinato, n.a. = non applicabile

§ Incertezza di pH, conducibilità e ammonio calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2,26.

§ Incertezza di microrganismi vitali a 22°C, batteri coliformi, *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali calcolata come intervallo di confidenza ad un livello di probabilità del 95% o calcolata ad un livello di probabilità del 95% e k=2.

Il presente Rapporto di Prova riguarda soltanto i campioni sottoposti a prova, i quali vengono conservati sino all'emissione dello stesso. Qualora il campionamento non sia stato eseguito dal Laboratorio i risultati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità nel caso in cui il cliente fornisca informazioni relative al campionamento ed alla natura del campione tali da influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio e viene conservato presso la nostra sede per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

Pian Camuno, 25/05/2026

il Responsabile del Laboratorio
Dott. Marco Caso

Fine del Rapporto di Prova